

ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente


Komponenten-ID 2531as00 gültig bis 31. Dezember 2026

Passivhaus Institut

Dr. Wolfgang Feist

64283 Darmstadt

Deutschland



Kategorie: Luftdichtheits-Systeme | **Flächenabdichtung**

Hersteller: **Ampack AG**
Seebleichestraße 50
CH-9404 Rorschacherberg

Produkt-System: **Ampatex Variano 3**

Beschreibung: System zur Flächenabdichtung

Systembestandteile: Luftdichtheitsbahn „Ampatex Variano 3“
Klebeband „Ampacoll INT“
Klebeband „Ampacoll Fenax“

Luftdurchlässigkeit

0,02 m³/(hm²) (±0,013)

Verarbeitungshinweise

verständlich ✓

Detailvorschläge

umfassend ✓

Folgendes Kriterium wurde für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Unter standardisierten Randbedingungen erfüllt das System die aufgeführten Anforderungen

**Luftdurchlässigkeit
flächenbezogen**

Klasse	@ 50 Pa [m ³ /(hm ²)]
phA	≤ 0,10
phB	≤ 0,18
phC	≤ 0,25

Der Hersteller hält umfangreiche Verarbeitungsanweisungen und Detailvorschläge für alle Systemkomponenten bereit.

Bei Anwendung der empfohlenen Detailgestaltung und Verarbeitung kann das System die Herstellung der luftdichten Flächenabdichtung wesentlich erleichtern. Der vollständige Zertifizierungsbericht kann auf www.passiv.de ebenfalls heruntergeladen werden.



**ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut